



ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE

30-960 KRAKÓW, ul. SIENNA 16
skr. poczt. 324

Pismo z dnia:

20.10.2008 r.

Znak:

Nasz znak: Data:

NVIII 25-1/08 Kraków, 21.10.2008 r.

sprawa: *wymiana okien. w Archiwum Państwowym Oddział w Tarnowie*

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Archiwum Państwowym w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, ul. Chemiczna 16.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego w dniu 20. 10. 2008 Archiwum Państwowe w Krakowie podaje dodatkowe informacje:

- 1. Szerokość parapetów wewnętrznych z PCV - 350 mm.**
- 2. Szerokość parapetów zewnętrznych aluminiowych - 250 mm.**
- 3. Rolety podnoszone przy pomocy mechanizmu sterowanego łańcuszkiem lub sznurkiem mają być zamontowane do okien o wymiarach:**

580x1430 mm – 2 sztuki

1870x1320 mm – 2 sztuki

1450x800 mm – 9 sztuk

1465x1130 mm – 4 sztuki

1465x 1600 mm – 4 sztuki

2070x1130mm – 1 sztuka

4. Pod pojęciem klamka antywłamaniowa nie należy rozumieć całego zestawu okuć antywłamaniowych, nie może to być klamka na kluczyk. Klamka ma posiadać samozabezpieczający mechanizm blokady, precyzyjne klikanie w jej różnych położeniach uniemożliwia obracanie jej od zewnętrznej strony okna poprzez przesunięcie okucia obwiedniowego. Klamki antywłamaniowe mają być zamontowane do wszystkich okien.

5. Do drzwi zewnętrznych musi być zamek

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma.