ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE

30-960 KRAKÓW, ul. SIENNA 16
skr. poczt. 324

Nasz znak:
NVIII 25-2/08

Data:
Kraków, 13.10.2008 r.

sprawa: *wymiana instalacji c.o. w Archiwum Państwowym Oddział w Tarnowie*

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO, REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z SANITARIATEM, ODGRZYBIANIE I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOWIE, UL. CHEMICZNA 16

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 09. 10. 2008 Archiwum Państwowe w Krakowie podaje dodatkowe parametry:

Parametry zaworu mieszającego:
Zestaw trójdrogowy z siłownikiem DWM 25-1

Parametry pompy obiegu kotłowego
wysokość podnoszenia – 12,5 m.
ciśnienie – 10 Bar

Parametry pompy obiegu grzejnikowego
wysokość podnoszenia – 18,5 m.
ciśnienie – 10 Bar

Pojemność naczynia wzbiorczego do c.o.
80 litrów

Wysokość wkładki kominowej
12 m.

Archiwum Państwowe w Krakowie informuje, że nie posiada aktualnej dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Chemicznej 16 w Tarnowie.

tel. (0-12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (0-12) 421-35-44;
e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl
ⓘ informacja archiwalna:
tel. (0-12) 421-37-33; e-mail: informacja@archiwum.krakow.pl